


**LEGENDA:**

- JT jímací tyč
- SJ1 jímací svorka
- SS spojovací svorka
- PV14 podpěra vedení pod hřebenáče
- PV22a podpěra vedení pod střešní kytinu
- OU+DUZ ochranný úhelník + držák do zdi
- SO okapová svorka
- SR3 zemnicí svorka
- SZ zkušební svorka

**POZNÁMKA:**

- na svody použity podpěry do zdiva na hmoždinku PV1h
- zemní odpor jednoho svodu nesmí překročit hodnotu 10 Ω
- svody od zkušebních svorek do země provedeny vodičem FeZn φ10 a připojeny na vývody základového zemniče

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

 <p><b>VODOHOSPODÁŘSKÝ PODNIK a.s.</b> PRAŽSKÁ 14, 303 02 PLZEŇ Tel: 377 201 630, e-mail: vhp@vhp.cz, www.vhp.cz</p>	<p>INVESTOR: <b>OBEC PŘEDSLAV</b> Předslav 53, 339 01 Klatovy</p>		
	ZPRACOVAL:	Ing. Toman	
	PROJEKTANT:	Ing. Toman	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. Vraný	
<p>AKCE:</p> <p><b>PŘEDSLAV - ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD</b></p>		ČÍSLO ZAKÁZKY:	2029
		DATUM:	10/2017
		POČET LISTŮ:	1xA4
		MĚŘÍTKO:	-
		STUPEŇ:	<b>DPS</b>
<p>NÁZEV VÝKRESU:</p> <p>D1 DOKUMENTACE STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ SO02 ČOV D1.2.12 ELEKTROPŘÍPOJKA NN + STAVEBNÍ ELEKTOINSTALACE ČOV</p> <p><b>HROMOSVOD</b></p>		<p>ČÍSLO VÝKRESU:</p> <p><b>D1.2.12.7</b></p>	

VÝKRES JE DUŠEVNÍM MAJETKEM VP a.s. NESMÍ BÝT POUŽIT A KOPÍROVÁN TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁN ČI JINAK S NÍM NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ VP a.s.