

Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB-14_ŠB-13

Horní šachta ŠB-14

Dolní šachta ŠB-13

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 8,00 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 8,00 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-14
	00:01:42	8,00	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-13

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-14_ŠB-13	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-14	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB-13		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	8,00 m	Insp. délka	8,00 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B1	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB-14_ŠB-13	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-14	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-13	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	8,00 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB-14_ŠB-13	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-14	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-13	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	8,00 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-14_ŠB-13	Horní šachta	ŠB-14	Dolní šachta	ŠB-13
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	8,00 m	Datum záznamu	05.05.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 713 mm Max. 724 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 227 mm Max. 230 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



← ŠB-14

ŠB-13 →

Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4

Horní šachta ŠB1-5

Dolní šachta ŠB1-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 25,20 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 09.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 25,20 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-5
025	00:02:13	14,50	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
026	00:02:58	16,70	BCA.A.B		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
	00:05:02	25,20	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-4

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-5	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB1-4		


Kmenová data

Délka úseku	25,20 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B1
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250


Inspekce

Insp. délka	25,20 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4**Horní šachta** ŠB1-5**Dolní šachta** ŠB1-4**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 025**Video** 00:02:13**Vzdál. ve směru tok** 14,50 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 026**Video** 00:02:58**Vzdál. ve směru tok** 16,70 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 3**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-5	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,20 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-5	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	25,20 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-5_ŠB1-4	Horní šachta	ŠB1-5	Dolní šachta	ŠB1-4		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	25,20 m	Datum záznamu	09.02.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	717 mm	Max. 734 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	228 mm	Max. 234 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14

Horní šachta ŠB-15

Dolní šachta ŠB-14

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 37,70 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 37,70 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	1,70	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-15
078	00:01:40	3,10	BCA.A.A		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:05:54	37,70	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-14

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-15	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB-14		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	37,70 m	Insp. délka	37,70 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B1	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-15	Rozměr	250 / 250
Dolní šachta	ŠB-14	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Předslav / STOKA B1		

Poz: 9; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm


Foto	078
Video	00:01:40
Vzdál. ve směru tok	3,10 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9
Datový nosič	



Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-15	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-14	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	37,70 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-15	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-14	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	37,70 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-15_ŠB-14	Horní šachta	ŠB-15	Dolní šachta	ŠB-14		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	37,70 m	Datum záznamu	05.05.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	710 mm	Max. 725 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	226 mm	Max. 229 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5

Horní šachta ŠB1-6

Dolní šachta ŠB1-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 40,80 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 09.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 40,80 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	1,70	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-6
021	00:01:48	6,80	BCA.A.B		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
022	00:03:06	13,30	BCA.A.B		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
023	00:06:01	36,30	BCA.A.B		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
024	00:06:57	38,40	BCA.A.B		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5**Horní šachta** ŠB1-6**Dolní šachta** ŠB1-5**Inspekce 09.02.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 40,80 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** M.Matys,tel.603878162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:07:59	40,80	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-5

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-6	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB1-5		


Kmenová data

Délka úseku	40,80 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B1
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	40,80 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5**Horní šachta** ŠB1-6**Dolní šachta** ŠB1-5**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 021**Video** 00:01:48**Vzdál. ve směru tok** 6,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 3**Datový nosič**


Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 022**Video** 00:03:06**Vzdál. ve směru tok** 13,30 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**


Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5**Horní šachta** ŠB1-6**Dolní šachta** ŠB1-5**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 09.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 023**Video** 00:06:01**Vzdál. ve směru tok** 36,30 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**


Poz: 3; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 024**Video** 00:06:57**Vzdál. ve směru tok** 38,40 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 3**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-6	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	40,80 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-6	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	40,80 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-5	Horní šachta	ŠB1-6	Dolní šachta	ŠB1-5
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	40,80 m	Datum záznamu	09.02.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 720 mm Max. 793 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 228 mm Max. 239 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7

Horní šachta ŠB1-7

Dolní šachta ŠB1-6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 7,10 m
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
 Rok výroby
 Materiál Polypropylen
 Výstelka
 Stav Plánované
 Komentář

Poloha

Místní část Předslav
 Ulice STOKA B1
 Oblast
 Záplavová oblast
 Poloha vrchní vrstvy
 Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
 Šířka 250 mm
 Výška 250 mm
 Délka potrubí
 Výška dna nahoře
 Výška dna dole
 Vnější průměr
 SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
 Druh odpadní vody
 WGS
 Vzdálenost podz. vody
 Ochrana vody
 Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
 DMP-délka
 Funkce
 Průběh tisku
 Jmenovitý tlak
 Vlastnictví

Inspekce 09.02.2022

Insp. směr	Proti směru proudění	Inspektor	M.Matys,tel.603878162
Délka inspekce	7,10 m	Počasí	Bez srážek
Vzdál. referenčního bodu	Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)	Teplota	
Druh inspekce	Kamera s vlastním pohonem	Čištění	Ja
Proces inspekce	TV-prohlídka	Vodoprávní správa	
Poznámka		Nosič dat	


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	1,70	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-6
	00:01:39	7,10	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-7

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-7	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB1-6		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	7,10 m	Insp. délka	7,10 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Proti směru proudění
Ulice	STOKA B1	Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-7	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-6	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	7,10 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-7	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-6	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	7,10 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-6_ŠB1-7	Horní šachta	ŠB1-7	Dolní šachta	ŠB1-6
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	7,10 m	Datum záznamu	09.02.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 722 mm Max. 728 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 230 mm Max. 231 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8

Horní šachta ŠB1-8

Dolní šachta ŠB1-7

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 40,00 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 09.02.2022

Insp. směr Proti směru proudění
Délka inspekce 40,00 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB1-7
018	00:01:09	4,30	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
	00:05:38	40,00	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB1-8

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-8	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB1-7		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	40,00 m	Insp. délka	40,00 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Proti směru proudění
Ulice	STOKA B1	Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-8	Rozměr	250 / 250
Dolní šachta	ŠB1-7	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Předslav / STOKA B1		

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto	018
Video	00:01:09
Vzdál. proti směru t	4,30 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2
Datový nosič	



Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-8	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-7	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	40,00 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8	Datum insp	09.02.2022
Horní šachta	ŠB1-8	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB1-7	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	40,00 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB1-7_ŠB1-8	Horní šachta	ŠB1-8	Dolní šachta	ŠB1-7		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	40,00 m	Datum záznamu	09.02.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	718 mm	Max. 735 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	229 mm	Max. 232 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8

Horní šachta ŠB-9

Dolní šachta ŠB-8

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 23,70 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 23,70 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:04	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB-9
084	00:01:48	9,40	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
085	00:03:54	22,00	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:05:24	23,70	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-8

Grafika úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-9	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB-8		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	23,70 m	Insp. délka	23,70 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B1	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8**Horní šachta** ŠB-9**Dolní šachta** ŠB-8**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B1**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto 084**Video** 00:01:48**Vzdál. ve směru tok** 9,40 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**


Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto 085**Video** 00:03:54**Vzdál. ve směru tok** 22,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-9	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	23,70 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB-9	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	23,70 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B1, ŠB-9_ŠB-8	Horní šachta	ŠB-9	Dolní šachta	ŠB-8		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B1	Délka úseku	23,70 m	Datum záznamu	05.05.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	711 mm	Max. 742 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	226 mm	Max. 236 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6

Horní šachta ŠB2-1

Dolní šachta ŠB6

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 6,20 m
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
 Rok výroby
 Materiál Polypropylen
 Výstelka
 Stav Plánované
 Komentář

Poloha

Místní část Předslav
 Ulice STOKA B2
 Oblast
 Záplavová oblast
 Poloha vrchní vrstvy
 Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
 Šířka 250 mm
 Výška 250 mm
 Délka potrubí
 Výška dna nahoře
 Výška dna dole
 Vnější průměr
 SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
 Druh odpadní vody
 WGS
 Vzdálenost podz. vody
 Ochrana vody
 Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
 DMP-délka
 Funkce
 Průběh tisku
 Jmenovitý tlak
 Vlastnictví

Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
 Délka inspekce 6,20 m
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
 Proces inspekce TV-prohlídka
 Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
 Počasí Bez srážek
 Teplota
 Čištění Ja
 Vodoprávní správa
 Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-1
047	00:00:51	5,50	BDD.B		Hladina vody, Kalné nebo zabarvené, Výška = 5%
	00:01:38	6,20	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-6

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-1	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB6		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	6,20 m	Insp. délka	6,20 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B2	Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-1	Rozměr	250 / 250
Dolní šachta	ŠB6	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Předslav / STOKA B2		

Hladina vody, Kalné nebo zabarvené, Výška = 5%

Foto	047
-------------	------------

Video	00:00:51
--------------	----------

Vzdál. ve směru tok	5,50 m
----------------------------	--------

Stav	BDD.B
-------------	-----------------------

Pozice	
---------------	--


Datový nosič	
---------------------	--



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-1	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB6	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	6,20 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-1	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB6	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	6,20 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-1_ŠB-6	Horní šachta	ŠB2-1	Dolní šachta	ŠB6		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B2	Délka úseku	6,20 m	Datum záznamu	10.02.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	719 mm	Max. 792 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	227 mm	Max. 232 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1

Horní šachta ŠB2-2

Dolní šachta ŠB2-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 41,30 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 41,30 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-2
045	00:03:33	25,00	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
046	00:05:05	32,90	BCA.A.B		Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
	00:06:41	41,30	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-1

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-2	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-1		


Kmenová data

Délka úseku	41,30 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B2
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	41,30 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky




Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1**Horní šachta** ŠB2-2**Dolní šachta** ŠB2-1**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B2**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profiluPoz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 045**Video** 00:03:33**Vzdál. ve směru tok** 25,00 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**Poz: 9; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm**Foto** 046**Video** 00:05:05**Vzdál. ve směru tok** 32,90 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 9**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	41,30 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	41,30 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-2_ŠB2-1	Horní šachta	ŠB2-2	Dolní šachta	ŠB2-1		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B2	Délka úseku	41,30 m	Datum záznamu	10.02.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	718 mm	Max. 797 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	228 mm	Max. 233 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2

Horní šachta ŠB2-3

Dolní šachta ŠB2-2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 19,40 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 19,40 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-3
	00:02:54	19,40	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-2

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-3	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-2		


Kmenová data

Délka úseku	19,40 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B2
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	19,40 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-2	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	19,40 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-2	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	19,40 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-3_ŠB2-2	Horní šachta	ŠB2-3	Dolní šachta	ŠB2-2
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B2	Délka úseku	19,40 m	Datum záznamu	10.02.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 724 mm Max. 736 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 230 mm Max. 234 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3

Horní šachta ŠB2-4

Dolní šachta ŠB2-3

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 27,50 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 27,50 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-4
043	00:01:10	4,20	BCA.A.B		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
044	00:04:36	27,50	BCA.A.A		Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm
	00:05:00	27,50	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-3

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-4	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-3		


Kmenová data

Délka úseku	27,50 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B2
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	27,50 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3**Horní šachta** ŠB2-4**Dolní šachta** ŠB2-3**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B2**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 043**Video** 00:01:10**Vzdál. ve směru tok** 4,20 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**

Poz: 3; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 250mm, Šířka = 250mm

Foto 044**Video** 00:04:36**Vzdál. ve směru tok** 27,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 3**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-4	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	27,50 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-4	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-3	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	27,50 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-4_ŠB2-3	Horní šachta	ŠB2-4	Dolní šachta	ŠB2-3
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B2	Délka úseku	27,50 m	Datum záznamu	10.02.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 713 mm Max. 744 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 227 mm Max. 234 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4

Horní šachta ŠB2-5

Dolní šachta ŠB2-4

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 43,30 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 43,30 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpusť, atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-5
039	00:01:13	6,40	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
040	00:02:31	9,50	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
041	00:03:37	12,50	BCA.A.B		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm
042	00:06:11	28,80	BCA.A.B		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4**Horní šachta** ŠB2-5**Dolní šachta** ŠB2-4**Inspekce 10.02.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 43,30 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** M.Matys,tel.603878162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:08:46	43,30	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-4

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-5	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-4		


Kmenová data

Délka úseku	43,30 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B2
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	43,30 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-5	Rozměr	250 / 250
Dolní šachta	ŠB2-4	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Předslav / STOKA B2		

Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto	039
-------------	------------

Video	00:01:13
Vzdál. ve směru tok	6,40 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2
Datový nosič	



Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen,
Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto	040
-------------	------------

Video	00:02:31
Vzdál. ve směru tok	9,50 m
Stav	BCA.A.B
Pozice	2
Datový nosič	



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4**Horní šachta** ŠB2-5**Dolní šachta** ŠB2-4**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B2**Datum insp** 10.02.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 041**Video** 00:03:37**Vzdál. ve směru tok** 12,50 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 10**Datový nosič**


Poz: 2; Přípojka, Odbočka, uzavřen, Výška = 160mm, Šířka = 160mm

Foto 042**Video** 00:06:11**Vzdál. ve směru tok** 28,80 m**Stav** BCA.A.B**Pozice** 2**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-5	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	43,30 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-5	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-4	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	43,30 m

Výškový profil


Profil úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-5_ŠB2-4	Horní šachta	ŠB2-5	Dolní šachta	ŠB2-4
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B2	Délka úseku	43,30 m	Datum záznamu	10.02.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 715 mm Max. 738 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 228 mm Max. 234 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5

Horní šachta ŠB2-6

Dolní šachta ŠB2-5

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 34,00 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 10.02.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 34,00 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka první spoj nelze zmonitorovat

Inspektor M.Matys,tel.603878162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	1,70	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-6
	00:04:31	34,00	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-5

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-6	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-5		


Kmenová data

Délka úseku	34,00 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B2
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	34,00 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	M.Matys,tel.603878162
Nosič dat	
Komentář	první spoj nelze zmonitorovat

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-6	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	34,00 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5	Datum insp	10.02.2022
Horní šachta	ŠB2-6	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-5	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	M.Matys,tel.603878162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	34,00 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B2, ŠB2-6_ŠB2-5	Horní šachta	ŠB2-6	Dolní šachta	ŠB2-5		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B2	Délka úseku	34,00 m	Datum záznamu	10.02.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	719 mm	Max. 760 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	229 mm	Max. 241 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1

Horní šachta ŠB2-1-2

Dolní šachta ŠB2-1-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 37,90 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2-1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 37,90 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-1-2
087	00:01:35	8,50	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
088	00:03:18	20,00	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
089	00:04:52	30,40	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
090	00:06:05	35,50	BCA.A.A		Poz: 2; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm

Úsekový protokol

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1**Horní šachta** ŠB2-1-2**Dolní šachta** ŠB2-1-1**Inspekce 05.05.2022****Insp. směr** Ve směru toku**Délka inspekce** 37,90 m**Vzdál. referenčního bodu** Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)**Druh inspekce** Kamera s vlastním pohonem**Proces inspekce** TV-prohlídka**Poznámka****Inspektor** T. Mlýnek 603 878 162**Počasí** Bez srážek**Teplota****Čištění** Ja**Vodoprávní správa****Nosič dat**


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:07:03	37,90	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-1-1

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-2	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-1-1		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	37,90 m	Insp. délka	37,90 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B2-1	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		


Směr znázornění: Ve směru prohlídky




Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1**Horní šachta** ŠB2-1-2**Dolní šachta** ŠB2-1-1**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B2-1**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto 087**Video** 00:01:35**Vzdál. ve směru tok** 8,50 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 2**Datový nosič**

Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto 088**Video** 00:03:18**Vzdál. ve směru tok** 20,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-2	Rozměr	250 / 250
Dolní šachta	ŠB2-1-1	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Předslav / STOKA B2-1		

Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto	089
-------------	------------


Video	00:04:52
Vzdál. ve směru tok	30,40 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2
Datový nosič	



Poz: 2; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto	090
-------------	------------


Video	00:06:05
Vzdál. ve směru tok	35,50 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	2
Datový nosič	



Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-1-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	37,90 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-1-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	37,90 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-2_ŠB2-1-1	Horní šachta	ŠB2-1-2	Dolní šachta	ŠB2-1-1		
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu		Kruhový profil	
Ulice	STOKA B2-1	Délka úseku	37,90 m	Datum záznamu	05.05.2022		
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm		
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min.	701 mm	Max. 724 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min.	223 mm	Max. 230 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm				



Úsekový protokol

Úsek STOKA B2-1, ŠB2-1-3_ŠB2-1-2

Horní šachta ŠB2-1-3

Dolní šachta ŠB2-1-2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 8,50 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B2-1
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 8,50 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:06	1,70	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB2-1-3
086	00:01:16	2,40	BCA.A.A		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:03:06	8,50	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB2-1-2

Grafika úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-3_ŠB2-1-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-3	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB2-1-2		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	8,50 m	Insp. délka	8,50 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B2-1	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-3_ŠB2-1-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-3	Rozměr	250 / 250
Dolní šachta	ŠB2-1-2	Druh kanaliz	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Místní část/ulice	Předslav / STOKA B2-1		

Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto	086
Video	00:01:16
Vzdál. ve směru tok	2,40 m
Stav	BCA.A.A
Pozice	9 - 10
Datový nosič	




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-3_ŠB2-1-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-1-2	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	8,50 m

Data sklonu


Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-3_ŠB2-1-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB2-1-3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB2-1-2	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	8,50 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B2-1, ŠB2-1-3_ŠB2-1-2	Horní šachta	ŠB2-1-3	Dolní šachta	ŠB2-1-2
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B2-1	Délka úseku	8,50 m	Datum záznamu	05.05.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 709 mm Max. 803 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 226 mm Max. 256 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



← ŠB2-1-3

ŠB2-1-2 →

Úsekový protokol

Úsek STOKA B3, ŠB3-1_ŠB-8

Horní šachta ŠB3-1

Dolní šachta ŠB-8

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 12,90 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B3
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 12,90 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat

Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB3-1
	00:03:03	12,90	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB-8

Grafika úseku

Úsek	STOKA B3, ŠB3-1_ŠB-8	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-1	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB-8		


Kmenová data

Délka úseku	12,90 m
Místní část	Předslav
Ulice	STOKA B3
Materiál	Polypropylen
Druh profilu	Kruhový profil
Rozměr [mm]	250 / 250

Inspekce

Insp. délka	12,90 m
Insp. směr	Ve směru toku
Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Nosič dat	
Komentář	


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B3, ŠB3-1_ŠB-8	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-1	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	12,90 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B3, ŠB3-1_ŠB-8	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-1	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB-8	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	12,90 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B3, ŠB3-1_ŠB-8	Horní šachta	ŠB3-1	Dolní šachta	ŠB-8
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B3	Délka úseku	12,90 m	Datum záznamu	05.05.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 712 mm Max. 729 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 227 mm Max. 232 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



Úsekový protokol

Úsek STOKA B3, ŠB3-2_ŠB3-1

Horní šachta ŠB3-2

Dolní šachta ŠB3-1

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 11,90 m
Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Rok výroby
Materiál Polypropylen
Výstelka
Stav Plánované
Komentář

Poloha

Místní část Předslav
Ulice STOKA B3
Oblast
Záplavová oblast
Poloha vrchní vrstvy
Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
Šířka 250 mm
Výška 250 mm
Délka potrubí
Výška dna nahoře
Výška dna dole
Vnější průměr
SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
Druh odpadní vody
WGS
Vzdálenost podz. vody
Ochrana vody
Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
DMP-délka
Funkce
Průběh tisku
Jmenovitý tlak
Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
Délka inspekce 11,90 m
Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
Proces inspekce TV-prohlídka
Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
Počasí Bez srážek
Teplota
Čištění Ja
Vodoprávní správa
Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	0,00	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB3-2
099	00:01:34	7,60	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:02:49	11,90	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB3-1

Grafika úseku

Úsek	STOKA B3, ŠB3-2_ŠB3-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-2	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB3-1		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	11,90 m	Insp. délka	11,90 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B3	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		


Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B3, ŠB3-2_ŠB3-1**Horní šachta** ŠB3-2**Dolní šachta** ŠB3-1**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B3**Datum insp** 05.05.2022**Rozměr** 250 / 250**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu

Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm

Foto 099**Video** 00:01:34**Vzdál. ve směru tok** 7,60 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B3, ŠB3-2_ŠB3-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB3-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	11,90 m


Data sklonu



Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B3, ŠB3-2_ŠB3-1	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-2	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB3-1	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	11,90 m

Výškový profil



Profil úseku

Úsek	STOKA B3, ŠB3-2_ŠB3-1	Horní šachta	ŠB3-2	Dolní šachta	ŠB3-1
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B3	Délka úseku	11,90 m	Datum záznamu	05.05.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 713 mm Max. 729 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 227 mm Max. 232 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



← ŠB3-2

ŠB3-1 →

Úsekový protokol

Úsek STOKA B3, ŠB3-3_ŠB3-2

Horní šachta ŠB3-3

Dolní šachta ŠB3-2

Všeobecná kmenová data

Délka úseku 17,90 m
 Druh kanál Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
 Rok výroby
 Materiál Polypropylen
 Výstelka
 Stav Plánované
 Komentář

Poloha

Místní část Předslav
 Ulice STOKA B3
 Oblast
 Záplavová oblast
 Poloha vrchní vrstvy
 Komentář

Geometrie

Druh profilu Kruhový profil
 Šířka 250 mm
 Výška 250 mm
 Délka potrubí
 Výška dna nahoře
 Výška dna dole
 Vnější průměr
 SDR

Parametr životního prostředí

Druh odpadní vody / média
 Druh odpadní vody
 WGS
 Vzdálenost podz. vody
 Ochrana vody
 Druh půdy

Ostatní

Staré označení objektu
 DMP-délka
 Funkce
 Průběh tisku
 Jmenovitý tlak
 Vlastnictví

Inspekce 05.05.2022

Insp. směr Ve směru toku
 Délka inspekce 17,90 m
 Vzdál. referenčního bodu Vnitřní strana stěny na počátečním uzlu (šachta, stavební dílo, inspekční otvor, výpust', atd.)
 Druh inspekce Kamera s vlastním pohonem
 Proces inspekce TV-prohlídka
 Poznámka

Inspektor T. Mlýnek 603 878 162
 Počasí Bez srážek
 Teplota
 Čištění Ja
 Vodoprávní správa
 Nosič dat


Foto	Video	Vzdál./m	Stav	V	Popis
	00:00:05	1,70	BCD.XP		Počáteční uzel, Začátek trubky, ŠB3-3
097	00:01:22	1,70	BCA.A.A		Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
098	00:03:56	17,00	BCA.A.A		Poz: 10; Přípojka, Odbočka, Otevřený, Výška = 0mm, Šířka = 0mm
	00:04:40	17,90	BCE.XP		Koncový uzel, Konec potrubí, ŠB3-2

Grafika úseku



Úsek	STOKA B3, ŠB3-3_ŠB3-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-3	Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu
Dolní šachta	ŠB3-2		

Kmenová data		Inspekce	
Délka úseku	17,90 m	Insp. délka	17,90 m
Místní část	Předslav	Insp. směr	Ve směru toku
Ulice	STOKA B3	Firma / Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Nosič dat	
Druh profilu	Kruhový profil	Komentář	
Rozměr [mm]	250 / 250		

Směr znázornění: Ve směru prohlídky



Obrazová zpráva úseku

Úsek STOKA B3, ŠB3-3_ŠB3-2**Datum insp** 05.05.2022**Horní šachta** ŠB3-3**Rozměr** 250 / 250**Dolní šachta** ŠB3-2**Druh kanaliz** Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu**Místní část/ulice** Předslav / STOKA B3Poz: 9 - 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm**Foto** 097**Video** 00:01:22**Vzdál. ve směru tok** 1,70 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 9 - 10**Datový nosič**Poz: 10; Přípojka, Odbočka,
Otevřený, Výška = 0mm, Šířka =
0mm**Foto** 098**Video** 00:03:56**Vzdál. ve směru tok** 17,00 m**Stav** BCA.A.A**Pozice** 10**Datový nosič**

Měření sklonu a teploty


Úsek	STOKA B3, ŠB3-3_ŠB3-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB3-2	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	17,90 m

Data sklonu




Měření sklonu a teploty

Úsek	STOKA B3, ŠB3-3_ŠB3-2	Datum insp	05.05.2022
Horní šachta	ŠB3-3	Výška dna nahoře	
Dolní šachta	ŠB3-2	Výška dna dole	
Druh kanalizace	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Operátor	T. Mlýnek 603 878 162
Materiál	Polypropylen	Délka úseku	17,90 m

Výškový profil

Profil úseku

Úsek	STOKA B3, ŠB3-3_ŠB3-2	Horní šachta	ŠB3-3	Dolní šachta	ŠB3-2
Poloha		Kmenová data		Analýza profilu	
Ulice	STOKA B3	Délka úseku	17,90 m	Datum záznamu	05.05.2022
Město	Předslav	Kanalizační systém	Systém odpadní vody, odtok volné hladiny v uzavřeném profilu	Vnitřní průměr	250 mm
Výška dna nahoře		Materiál	Polypropylen	Obvod	min. 714 mm Max. 744 mm
Výška dna dole		Tvar profilu	Kruhový profil	Průměr	min. 227 mm Max. 237 mm
		Rozměr	250 mm / 250 mm		



← ŠB3-3

ŠB3-2 →