

Spisová zn.: ZN/ŽP/1491/22  
Číslo jednací: ŽP/8817/22/Kli  
Vyřizuje: Ing. Klimentová  
Tel.: 376 347 383  
E-mail: gklimentova@mukt.cz  
Datum: 19. 10. 2022

Dle rozdělovníku

**Výzva k odstranění nedostatků žádosti a splnění podmínek pro vydání  
kolaudačního rozhodnutí ke kolaudačnímu řízení ke stavebnímu záměru  
„Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“**

Zdejší odbor životního prostředí obdržel dne 11. 8. 2022 žádost o vydání kolaudačního souhlasu ke stavebnímu záměru „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ podle ust. § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a § 15 č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí na základě kontrolní prohlídky stavby dne 7. 10. 2022 rozhodl usnesením pod č.j. ŽP/8516/22 ze dne 10. 10. 2022 o provedení kolaudačního řízení.

Vzhledem k tomu, že shora uvedená žádost neobsahuje náležitosti předepsané v ust. § 45 odst. 1 ve spojení s ust. § 37 odst. 2 níže uvedeného správního řádu, v daném případě další náležitosti, které stanoví zákon (ust. § 115 odst. 2 vodního zákona s odkazem na vyhlášku číslo 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších právních úprav, dále jen „vyhláška“)

**vyzývá**

Vás Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí v souladu s ust. § 45 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních úprav (dále jen „správní řád k odstranění nedostatků žádosti podané dne 11. 8. 2022 ve výše uvedené věci, a to doplněním podkladů:

1. Doklady o výsledcích tlakových zkoušek všech stok jednotlivých řadů kanalizace v délkách odpovídající dokumentaci skutečného provedení.
2. Kamerové zkoušky všech stok jednotlivých řadů kanalizace v délkách odpovídající dokumentaci skutečného provedení.
3. Předložení kanalizačního řádu (ve dvou vyhotovení) ke schválení vodoprávnímu úřadu dle ust. § 14 odst. 3 zákona č 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích se stanoviskem správce povodí.
4. Doklady o množství a způsobu nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění stavby.
5. Projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (popis změn a jejich porovnání s povolením stavby).
6. Závazné stanovisko MěÚ Klatovy – Odbor dopravy ke kolaudačnímu řízení.
7. Bude předložena dokumentace stavby propustků k dodatečnému stavebnímu povolení, společně se žádostí o dodatečné povolení stavby se všemi zákonnými náležitostmi a přílohami.

Ve smyslu ust. § 39 odst. 1 správního řádu se Vám pro odstranění nedostatků žádosti určuje přiměřená lhůta, a to usnesením doručeným současně s touto výzvou.

Pokud v určené lhůtě neodstraníte podstatné vady žádosti, správní orgán ve smyslu ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu a dle ust. § 122 odst. stavebního zákona řízení o žádost o kolaudační rozhodnutí zamítne.

Dále upozorňujeme stavebníka, že přebytečný výkopový materiál, který byl během stavební akce shromažďován na mezideponiích p.č. 263, 272/1, 272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav a na pozemku 67/3 v k.ú. Měcholupy, bude předán oprávněné osobě a řádně zlikvidován, dle §13 odst. e) zákona 541/2020 Sb. o odpadech. Doklady o množství a způsobu nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění stavby budou předloženy zdejšímu správnímu orgánu.

Ing. Jiří Uhlík  
služební číslo 414 843  
zastoupení ved. odboru ŽP  
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

**Doručí se**

ADESTIK s.r.o. se sídlem Vrhavěč 99, 339 01 Klatovy IČO 25247069 zastupující na základě plné moci Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy

Na vědomí

Obec Předslav se sídlem Předslav 124, 339 01 Klatovy