



PŘEDSLAV

PŘEDSLAV

ŠA13

ŠA12

ŠA13 ŠA12

0.00m

0.00m

ve směru toku

PVC-U

250

gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

Jan Kačer - 4M29415

jiný účel

pouze pro odpadní vody

prohlídka televizním inspekčním systémem

ŠA13 ŠA12-l.asf


21.02.2023

Distance (m)	Code	Description
0.00m	BCD B	ŠA13
0.46m	BCB B	01 12 F.4 00:01:00 místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
13.50m	BCE B	01 12 F.5 00:03:47 místní bodová oprava místně ohraničená vnitřní výstelka nebo obložení
15.40m	BCE B	ŠA12

Statické poškození, nutnost okamžité sanace Statické poškození, Sanace nutná v co nejkratší době Statické poškození, Sřednědobá potřeba sanace Inkrusty, Vlhkost, Dlouhodobá potřeba sanace



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA13 >> Do šachty: ŠA12 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA13_ŠA12 | datum prohlídky: 2023-02-21 |
Celkové převýšení -15.89cm | Střední spád -1.03% |



Obec

PŘEDSLAV

Poloha umístění

PŘEDSLAV

Označení úseku

ŠA13 ŠA12

ŠA13_ŠA12_F.4.jpg



ŠA13_ŠA12_F.5.jpg

