



PŘEDSLAV

PŘEDSLAV

ŠA17

ŠA16

ŠA17 ŠA16

0.00m

0.00m

ve směru toku

PVC-U

250

gravitační stoky nebo kanalizační přípojky

Jan Kačer - 4M29415

jiný účel

pouze pro odpadní vody

prohlídka televizním inspekčním systémem

ŠA17 ŠA16-l.asf

20.02.2023

0.00m BCD B ŠA17 00:00:04 Počáteční uzel revizní šachta

3.10m BCA A A 02 00:01:21 přípojka Odbočka – trouba s tvarovkou otevřená

27.80m BCE B ŠA16 00:05:32 Koncový uzel revizní šachta



Grafické znázornění spádu potrubí



Od šachty: ŠA17 >> Do šachty: ŠA16 | Směr prohlídky: ve směru toku |
město: PŘEDSLAV | ulice: PŘEDSLAV | č. úseku: ŠA17_ŠA16 | datum prohlídky: 2023-02-20 |
Celkové převýšení -107.88cm | Střední spád -3.88% |