

ČÁSTI ČOV BYLA DLE ZODPOVĚDNÝCH
GEOTECHNIKŮ (ZPIS ZP.G.2021) SEIZMICKÁ
ZÁKLADOVÁ SPÁRA O 1,0 m DLE ZODPOVĚDNÝCH
BUDE PŘIZVÁN GEOTECHNIK NA POSOUZENÍ
JESTLI PŘECHLOUZENÍ BUDE DOSTATEČNÉ
LE VOPROUŠ BUDE PŘIZVÁN I ČZ ZA AD.

15.4.2021 Zápis geotechnické služby

Dnes byla prohlédnuta základová spára ČOV
a bylo zjištěno, že dno bylo sníženo o ca 18 cm.
Byly zastíženy vrstvy jívnitého písku, šedé barvy, vtleblé.
Zjištěný stav odpovídá pro pokračování v další
stavební činnosti.

Do poručení před další činností stáhnout jemné blátivato
ze dna základové spáry a nahradit odlišným
materiál ve dvou vrstvách. A to první vrstva z lomového
kamene a druhá vrstva ze štěrku dle S 63* vrstvy
průběžně hutnit bez vibrací. Poté bude provedena
statická zkouška hutnění.

Za Geotec GS a.s.
Ing. Němčanský