

## Kudělka Petr

---

**Od:** cihlar@kk-technology.cz  
**Odesláno:** pátek 3. září 2021 11:06  
**Komu:** Kudělka Petr  
**Kopie:** 'K&K TECHNOLOGY a.s. - Strolená Blanka'  
**Předmět:** ČOV Předslav - prostupy  
**Přílohy:** 20210903105549879.pdf; 20210903105558374.pdf

Dobrý den,

Posílám upravené podklady pro prostupy z pohledu strojní části. Potrubních rozvodů strojní části se týkají prostupy P4 až P20. Rozměry otvorů pro těsnění segmentovým těsněním je potřeba zvolit podle typu použitého těsnění. Do dispozice jsem doplnil prostup P15, který tam nebyl vyznačen - 200mm v obou směrech od prostupu P9.

Ve výkrese jsem si všimnul, že všechny dveře jsou výšky 2000mm. Pro nastěhování rozvaděčů požadujeme výšku dveří 2300mm. Jedná se dveře do hrubého předčištění a následně do rozvodny (velínu) - vyznačeno ve výkresu.

Děkuji.

S pozdravem

**Ing. Jiří Cihlár**  
projektový manažer  
**K&K Technology a.s.**  
Koldinova 672  
339 01 Klatovy  
tel.+420 376 356 131  
mob. +420 603 880 751  
fax. +420 376 322 771  
e-mail: [cihlar@kk-technology.cz](mailto:cihlar@kk-technology.cz)

-----Original Message-----

From: Kudělka Petr <kudelkap@imosbrno.eu>  
Sent: Tuesday, August 31, 2021 9:29 AM  
To: cihlar@kk-technology.cz; 'K&K TECHNOLOGY a.s. - Strolená Blanka' <strolena@kk-technology.cz>  
Cc: vrany@vhp.cz  
Subject: FW: ČOV Předslav - seznam strojů a zařízení

Dobrý den,  
přeposílám odsouhlasený seznam strojů a zařízení na ČOV- Předslav

S pozdravem  
Petr Kudělka  
Vedoucí střediska VHS V.  
mobil: +420 730 181 259

IMOS Brno, a.s.